

取扱説明書

吊下・電磁振動式

ふるい機

MVB-14

筒井理化学器械株式会社

〒110-0003 東京都台東区根岸1-1-31

TEL 03-3845-2011

FAX 03-3842-5852

E-mail: sales@e-tsutsui.com

はじめに

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

製品をより正しく、安全にご使用いただき、あなたや他の人々への被害や、財産への損害を未然に防止するためにも取扱説明書を良く読んで内容を十分理解し、誤った使用で不慮の事故をおこさないように注意してください。

また、お読みになった後は大切に保管してください。

ご使用前には、必ず安全上のご注意をよくお読みください。

カタログ、取扱説明書に記載の仕様については予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

安全上のご注意




■ 安全のための注意事項をお守りください。

製品の安全性については十分に配慮していますが、この説明書の注意をよく読んで正しくお使いください。

■ 警告表示の意味

取扱説明書および製品には、誤った取り扱いによる事故を未然に防ぐため、次のようなマーク表示をしています。

マークの意味は次のとおりです。

 危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、使用者が障害を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。
 お願い	この表示は、本機を安全に使うために是非理解して頂きたい事柄を示しています。



取扱全般

本体の銘板に記入されている電源電圧を確認下さい。
保守点検、修理を実施する前には電源を遮断してください。
製品および付属品の改造は絶対に行わないでください。
爆発性雰囲気中では使用しないで下さい。

電源コードについて

傷ついた電源コードは、火災や感電の原因となりますので絶対に使わないでください。
電源コードを抜く時は、コードを引っ張らず、必ずプラグを持って抜いてください。

異常や故障が発見された場合

異常や故障が発見された場合は、勝手にいじらず、電源を切り電源コードをコンセントから抜き、販売店もしくは当社にご連絡ください。



設置について

次の使用環境条件の場所でご使用ください。

- 温度 5～40℃、湿度 20～80%（氷結・結露しないこと）
- 急激な温度変化を与えないでください。
- 傾斜・振動等のない、安定した場所に設置してください。
- 腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないところ、じんあいを含まない換気のよい場所に設置してください。

保守点検

しばらく使用しなく本機を再使用するときは、使用前に必ず本機が正常、かつ安全に作動することをご確認ください。

運転が円滑におこなわれているか（異常な音を発していないか、異常な発熱がないか）をご確認ください。

本体は、防水仕様ではありませんので、直接水などをかけて掃除しないでください。





その他

取扱説明書に従い、正しい操作をしてください。

お客様または納入業者が、本製品に改造など構造変更したことによる故障は、当社の保証範囲外ですので、一切の責任を負いません。また修理もお受けできませんので予めご了承ください。

修理、点検は当社の専門技能をもったものが対応いたします。

各部名称



使用 方 法

◇ 操作手順（超音波洗浄機を使用する場合）

1. 梱包を開き、付属品の確認をして下さい。
2. 本体を水平な場所に設置して、水平調節用アジャスターにて本体を水平にします。
3. 吊下げ架台にふるいを 1 個取付け、あらかじめ秤量したサンプルをふるいに入れます。
4. 分散媒を 7 分目まで入れた超音波洗浄機に、ふるいが半分程度つかないように昇降ノブを回します。
5. **POWER** スイッチボタンの **OFF** を確認し、各電源コードを接続します。
6. 超音波洗浄機のタイマーを任意の時間に設定し、ふるい機のスイッチを **ON** にします。
7. 振動調節つまみを徐々に右に回し、分散媒が飛散しない程度に合わせます。
8. 超音波洗浄機のタイマーが切れてから、振動調節つまみを最低にしてふるい器の電源スイッチを **OFF** にします。
9. 超音波洗浄機内の分散媒には、ふるいをパスしたサンプルが含まれていますので、ビーカーなどに回収して沈殿後乾燥またはろ過してサンプルを分離します。

<注意>

超音波洗浄機には、必ず分散媒を入れてからスイッチをONにして下さい。空または、分散媒が極端に少ないと故障の原因となります。

◇ 操作手順

1. 梱包を開き、付属品の確認をして下さい。
2. 本体を水平な場所に設置して、水平調節用アジャスターにて本体を水平にします。
3. **POWER** スイッチボタンの **OFF** を確認し、各電源コードを接続します。
4. ふるいをセットして、サンプルを投入します。
5. タイマーをセットします。
6. **POWER** スイッチを **ON** にして振動調節つまみを徐々に右に回し、適度な振動強度でふるい分けします。

保証について

保証内容

保証期間は、ご購入日より1年間とさせていただきます。

取扱説明書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無償で修理いたします。

ただし、次の条件に当てはまる場合には、有償とさせていただきます。

免責事項

誤ったお取扱いによる故障及び損傷

弊社以外による修理や改造に起因する故障及び損傷

お買上げ後の設置場所、輸送、落下などによる故障及び損傷

火災、地震、水害、落雷、その他天災地変などの不測の事故による故障及び損傷

お問い合わせ

修理依頼される場合は、事前に FAX またはお電話にてご連絡の上、次の送付先まで商品をお送りください。

筒井理化学器械株式会社

〒110-0003 東京都台東区根岸1丁目1番31号

TEL 03-3845-2011

FAX 03-3842-5852